



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ СОШ № 2

им. А.П. Маресьева

Р.Х. Хубиев

5 февраля 2023 г.

## ПАСПОРТ

доступности МАОУ СОШ № 2 им. А.П. Маресьева  
и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и МГН

### I. Краткая характеристика объекта

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени А.П. Маресьева ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район
2. Адрес объекта:  
Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Ростовская, 1
3. Сведения об объекте:
  - 3.1. Год постройки (введения в эксплуатацию) здания:  
1967 год – здание начальной школы, 1987 год – здание основной школы
  - 3.2. Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции:  
2018 год (здание начальной школы); 2022 год (пищеблок).
  - 3.3. Отдельно стоящее здание 0 этажей, 0 кв.м.
  - 3.4. Часть здания на 1 этаже 350,0 кв.м.
  - 3.5. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 15 446 кв.м.
4. Основание для пользования объектом: оперативное управление
5. Сведения об имеющихся документах подтверждающих невозможность выполнения требований доступности для инвалидов объектов и услуг:  
отсутствуют

### II. Краткая характеристика предоставляемых услуг на объекте

Наименование предоставляемых услуг:

предоставление государственных услуг по назначению мер социальной поддержки и социального обслуживания граждан

Категории граждан, являющихся получателями услуг:

все возрастные категории

Категории обслуживаемых инвалидов (с ПОДА, инвалиды-колясочники, инвалиды по зрению, инвалиды по слуху): все категории инвалидов

Посещаемость (человек в день): 840 учащихся, 70 работников школы

Форма оказания услуг (на объекте амбулаторно, на объекте стационарно, на объекте полустационарно, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

обеспечение доступа к месту предоставления услуги

III. Оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Условия доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (соблюдено «+»/ не соблюдено «-»/ не требуется «#»)
1	выделенные места для парковки автотранспортных средств инвалидов	+
2	сменные кресла-коляски	-
3	адаптированные лифты	-
4	поручни	+
5	пандусы	+
6	подъемные платформы	+
7	доступные входные группы	+
8	доступные санитарно-гигиенические помещения	+
9	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	+
10	размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	+
11	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	+
12	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	+

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг (обеспечено «+»/ не обеспечено «-»/ не требуется «#»)
1	проведение обучения или инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги населения, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	+
2	наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	+
3	предоставление услуг инвалидам, имеющим стойкие расстройства функций зрения, с сопровождением инвалида по территории объекта и оказанием помощи работником организации	#
4	предоставление услуг с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика, иного лица, владеющего жестовым языком	#
5	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	#

V. Перечень мероприятий и объемы расходов, необходимых для приведения объекта и условий предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов

№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов	Объем расходов (тыс. рублей)
1	2	3
1.	<u>Вход в здание</u> Обеспечить над входной площадкой навес, водоотвод.	
2.	<u>Пути движения</u> Обеспечить внутренние лестницы: - поручнями по обеим сторонам на высоте 90 см.; - тактильные указатели на поручнях лестниц; - тактильные напольные указатели за 60 см. перед лестницами вверху и внизу; - ступени лестниц противоскользящим покрытием.	
3.	<u>Зона оказания услуги</u> - обеспечить доступ на 2-ой и 3-й этажи, приобрести подъемное устройство; - оборудовать спортивный зал (санитарно-гигиенические комнаты) и гардероб.	

Заместитель директора по АХР



О.А.Кулик

Заместитель директора по ВР



С.В.Париева

Специалист по кадрам



Я.В.Пещалкина